


内管工事見積用平面図



【見積条件】

- ・新築の戸建て木造住宅
- ・ガス機器:2台 (設計対象は、以下のガス流量とする)
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
- ・ガスメーター以降は、フレキシ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積に含む
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積に含まない